

**15 JANUARI 1979. — Ministerieel besluit tot afwijking van de voorschriften van artikel 52.7.6.1. van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (1)**

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

Gelet op het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, inzonderheid op artikel 52.15.1., ingelast bij het koninklijk besluit van 10 mei 1968 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 juli 1972;

Overwegende dat artikel 52.7.6.1. van dat algemeen reglement de temperatuur van de lucht op de verdelingspunten van een verwarmingsinstallatie met warme lucht beperkt tot 80°C;

Overwegende dat de elektrische verwarmingstoestellen met warmteaccumulator en warmteafvoer door middel van gedwongen convectie (ook genoemd elektrische accumulatiekachels van het dynamische type) warme lucht afgeven op een temperatuur, die gemeten op de verdelingspunten, deze grenswaarde overschrijdt;

Gelet op het advies van de Administratie van de arbeidsveiligheid;

Overwegende dat de naleving van de hierna opgelegde voorwaarden, alsook van de voorschriften waarvan niet wordt afgevoerd, de veiligheid kan verzekeren; dat er bijgevolg aanleiding bestaat om een algemene afwijking te verlenen voor alle merken en types van elektrische verwarmingstoestellen met warmteaccumulator en warmteafvoer door middel van gedwongen convectie,

**Besluit :**

**Artikel 1.** In afwijking van de voorschriften van artikel 52.7.6.1. van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, is het toegelaten elektrische verwarmingstoestellen met warmteaccumulator en warmteafvoer door middel van gedwongen convectie (ook genoemd elektrische accumulatiekachels van het dynamische type) waarvan de temperatuur van de lucht op de verdelingspunten 80°C overschrijdt, op de markt te brengen.

**Art. 2.** De afwijking is afhankelijk van de naleving van de volgende voorwaarden :

1. Elk in artikel 1 bedoeld toestel is zodanig opgevat en verwezenlijkt dat de temperatuur van de lucht in het vlak van zijn afvoerrooster 120°C niet overschrijdt.

Bovendien overschrijdt de temperatuur van de lucht gemeten op een afstand van 0,30 m in de richting van de warme luchtstroom geen 80°C.

---

**(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :**

**Koninklijk besluit van 10 mei 1968, Belgisch Staatsblad van 17 mei 1968.**

**Koninklijk besluit van 17 juli 1972, Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1972.**

2. De fabrikant van een toestel bedoeld in artikel 1 levert aan de gebruiker van het toestel een handleiding en installatieonder-richtingen die rekening houden met de noodzakelijkheid een vrije zone te waarborgen rond het toestel.

Deze zone dient zich verplicht uit te strekken tot ten minste 0,20 m van elk punt van de ruimte waar de temperatuur 80°C kan bereiken tijdens de werking van het toestel.

Brussel, 15 januari 1979.

Guy SPITAEELS.