

FICHE TOILETTEN

De toiletten en de lokalen waarin ze zich bevinden beantwoorden aan de minimumvoorschriften opgenomen in bijlage III.1-1 van de codex over het welzijn op het werk.

De lokalen :

- de ligging van de toiletten moet volledig gescheiden zijn van werkplaatsen en bureaus
- zo dicht mogelijk bij de werkpost, rustlokalen, kleedkamers en douches
- gescheiden lokalen voor mannen en vrouwen
- de bouw van de lokalen is als volgt :
 - in duurzame materialen
 - vloer met effen en waterdichte bekleding
 - wanden met effen en waterdichte bekleding tot op 2 m hoogte
 - rekening houdend met eventueel tewerkgestelde gehandicapte werknemers

De inrichting van de toiletten :

- de werkgever bepaalt de ligging, de inrichting en de uitrusting van de sociale voorzieningen zoals de toiletten, na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het Comité
- aantal toiletten :
 - 1 individuele wc per 15 vrouwelijke werknemers gelijktijdig tewerkgesteld
 - 1 individuele wc per 15 mannelijke werknemers gelijktijdig tewerkgesteld
 - er mogen enkele van die individuele wc's voor mannelijke werknemers vervangen worden door een urinoir, als er tenminste 1 individuele wc per 25 mannelijke werknemers overblijft
 - rekening houdend met eventueel tewerkgestelde gehandicapte werknemers
 - 1 wastafel per 4 toiletten of urinoirs
- de ventilatie :
 - ofwel rechtstreeks naar buiten langs een venster in het individueel wc-hokje
 - ofwel via openingen onder en boven de deur :
 - onder de deur tot op maximum 10 cm hoogte
 - boven de deur op hoogte van meer dan 1,90 m
 - indien het individueel wc-hokje direct uitgeeft op een gang, een volle deur en een permanent ventilatiesysteem in het individueel wc-hokje voorzien
- de bouw van de individuele wc-hokjes :
 - vloer met effen en waterdichte bekleding
 - wanden met effen en waterdichte bekleding
 - wanden tot op vloerniveau, eventueel voorzien van openingen tot maximum 15 cm van de grond om het reinigen te vergemakkelijken
 - volle deuren van harde, waterdichte en gladde materialen eventueel met luchtopeningen voor ventilatie
 - deur afsluitbaar aan de binnenkant

- minstens 1 kleehaak
- toiletpot :
 - toiletpot met of zonder beweegbare bril
 - pot en bril van harde, waterdichte en gladde materialen
 - pot of bril reikt 40 tot 50 cm boven de grond
 - pot heeft bovenaan links en rechts, een effen en horizontale bovenkant van ten minst 20 cm lang en 3 cm breed
 - waterspoeling
 - indien geen andere mogelijkheid mogen hetzij chemische WC's, hetzij WC's met opvangzakjes voor één enkel gebruik worden ingericht
- binnen elk wc-hokje :
 - toiletpapier
 - afvalbakje
- urinoirs :
 - urinoirs van harde, waterdichte en gladde materialen
 - afgescheiden door zijschotten van harde, waterdichte en gladde materialen
 - waterspoeling ofwel :
 - voortdurend waterspoeling
 - waterspoeling met korte tussenpozen
 - manuele waterspoeling

Schoonmaak en controle :

- de lokalen worden tenminste eens per dag schoongemaakt, bij ploegenarbeid worden de lokalen vóór iedere ploegwisseling schoongemaakt
- daarnaast is het aangewezen een systematische controle uit te voeren naar :
 - de algemene netheid :
 - voorwerpen die niets te maken hebben met de bestemming van het lokaal moeten verwijderd worden (het is bijvoorbeeld geen bezemkast)
 - wat nodig is in het lokaal wordt netjes opgeborgen of gestapeld (toiletpapier en andere artikelen worden opgeborgen)
 - het in goede staat houden van de voorzieningen :
 - functioneert de verlichting, verluchting, verwarming, waterspoeling ?
 - de staat van de uitrusting, zijn er herstellingen nodig, zijn er zaken verdwenen ?
 - is de knop of hendel van de waterspoeling nog aanwezig ?
 - zitten de wc-brillen nog vast, zijn ze niet gebroken ?
 - zijn er geen afvalbakjes verdwenen ?
 - zijn er geen klee-haken afgebroken ?
 - sluiten de deuren van de wc-hokjes nog goed ?
 - en hier vooral in de toiletten de controle op het rookverbod