

FICHE : EVACUATIEWEGEN, UITGANGEN EN NOODUITGANGEN, EVACUATIEPLAN

Principe :

evacuatie naar een veilige plaats

- vlug
- in optimale veilige omstandigheden

Bepalen van de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen :

de werkgever bepaalt op basis van zijn risicoanalyse

- hun aantal
- hun verspreiding
- hun afmetingen

in functie van

- de arbeidsplaats
 - het gebruik
 - de inrichting
 - de afmetingen
- het maximum aantal personen dat er aanwezig kan zijn

de evacuatiewegen en nooduitgangen

leiden zo rechtstreeks mogelijk naar een veilige plaats

de werkgever bepaalt dit alles overeenkomstig

de minimumvoorschriften van artikelen 52.5.2 tot 52.5.8, 52.5.10 en 52.5.18 van het ARAB (dit zijn de voorschriften van het artikel 52.5 “uitgangswegen en ontruiming” die nog van toepassing blijven, het zijn meer bepaald de voorschriften betreffende de constructie)

Vrijhouden, verlichten en signaleren :

evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen

en wegen die erop toegang geven

- moeten vrijgehouden worden
- mogen niet geblokkeerd worden door voorwerpen

evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen

uitrusten met

- veiligheidsverlichting
- gepaste signalisatie
 - overeenkomstig veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk
 - onverminderd artikel 52.5.11 van ARAB
(in winkels signalisatie ook op of ter hoogte van de grond aanbrengen)
 - op de gepaste plaatsen
 - moet haar eigenschappen in de tijd behouden

De kenmerken van nooddeuren :

- ze moeten openen in de evacuatie-richting
- ze mogen geen schuifdeuren of draaideuren zijn

Openen van deuren :

het openen van nooddeuren

- ze moeten gemakkelijk en onmiddellijk kunnen geopend worden door elke persoon in nood
- ze mogen niet op slot zijn

hierop mag worden afgeweken indien dit nodig is voor

- de openbare veiligheid
- de veiligheid van de werknemers
- de veiligheid van personen met beperkte bewegingsvrijheid

op voorwaarde dat

- bij evacuatie de maximale veiligheid verzekerd is
- indien nodig, met behulp van specifiek aangeduide en opgeleide personen

deuren op het traject van evacuatiewegen

en deuren die uitgeven op evacuatiewegen en nooduitgangen

- moeten steeds kunnen geopend worden
- zonder speciale hulp
- wanneer de arbeidsplaatsen gebruikt worden

deuren in de uitgangen van het gebouw

de werkgever bepaalt

- de bewegingswijze
- de draairichting
- de eventuele vergrendeling ervan

in functie van

- de arbeidsplaats
 - het gebruik
 - de inrichting
 - de afmetingen
- het maximum aantal personen dat er aanwezig kan zijn

Evacuatieplan :

de werkgever hangt een evacuatieplan op

- aan de ingang van het gebouw
- en per niveau

het uitwerken van het evacuatieplan en wijzigingen

- samen met bevoegde preventieadviseur
- en voorleggen aan Comité voor advies

het evacuatieplan omvat inzonderheid :

- 1) de indeling en bestemming van de lokalen
situering van de compartimentsgrenzen
- 2) ligging van lokalen met verhoogd brandgevaar
- 3) ligging van
 - uitgangen
 - nooduitgangen
 - verzamelplaatsen na evacuatie
 - tracé van evacuatiewegen

Schriftelijke procedures :

organiseren van de evacuatie van personen
overeenkomstig de schriftelijke procedures van artikel 24

Meer informatie :

- Het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen
- De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie