

FICHE : PERIODIEKE CONTROLE EN ONDERHOUD

KB collectieve beschermingsmiddelen :

onverminderd meer specifieke bepalingen van dit KB
wanneer de werkgever de beschermingsmiddelen tegen brand

- controleert
- onderhoudt

past hij de artikel 21 toe van het KB van 30 augustus 2013 betreffende keuze, aankoop en gebruik van collectieve beschermingsmiddelen

De controles en onderhoudsbeurten van beschermingsmiddelen tegen brand :

- controleren
tenminste 1 keer per jaar, tenzij strengere voorschriften
 - vanwege fabrikant of installateur
 - uit regels van goed vakmanschap
- onderhoudsbeurten
om in goede staat voor gebruik te houden
- uitvoeren van controles en onderhoudsbeurten
volgens voorschriften van fabrikant of installateur

De controles en onderhoudsbeurten van installaties voor gas, verwarming, airco, elektriciteit :

- controleren
periodiek
- onderhoudsbeurten
om in goede staat voor gebruik te houden
- uitvoeren van controles en onderhoudsbeurten volgens
 - de wetgeving van toepassing op deze installaties
 - bij ontstentenis, voorschriften van fabrikant of installateur
 - bij ontstentenis, meest strenge en meest geschikte regels goed vakmanschap

Data en vaststellingen van controles en onderhoudsbeurten :

bewaren en ter beschikking houden van

- het Comité
- de met het toezicht belaste ambtenaren

Meer informatie :

- Het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen
- Het KB van 30 augustus 2013 collectieve beschermingsmiddelen
- De gids “Risico’s van brand of explosie” uit de reeks SOBANE-strategie