

Beslissingstabellen met de voornaamste wettelijke voorschriften van de gebouwen en de lokalen

Bestaande gebouwen of gebouwen in opbouw voor 1 juni 1972

G r o e p	Aard lokalen	V.G. (1)	Voorschriften lokalen						
			Trappen, muren en wanden	Vloeren en zolderingen	Dak	Deuren	Ontruimingstrappen (niet-mechanische)	Personen-, goederen-, dossier- en bordenliften	Toegangsdeuren tot trappenhuizen + verbindingen tussen winkel en aangrenzende opslagruimtes
I	Gewone lokalen of winkels met < 3 verdiepingen boven de benedenverdieping	-	Rf = ½ uur of beton, metselwerk, onbrandbaar	Rf = ½ uur of beton, metselwerk, onbrandbaar Ook voor valse zolderingen	-	* Rf = ½ uur of in hout + staalplaten * automatische sluiting * geen openstand	-	-	Enkel voor verbindingen: * Rf = ½ uur of in hout + staalplaten * automatische sluiting * geen openstand
	Winkels met ≥ 3 verdiepingen boven de benedenverdieping	-	Rf = ½ uur of beton, metselwerk, onbrandbaar	Rf = ½ uur of beton, metselwerk, onbrandbaar Ook voor valse zolderingen	-	* Rf = ½ uur of in hout + staalplaten * automatische sluiting * geen openstand	* in trappenhuis in metselwerk of beton * enkel toegangs- openingen	* in trappenhuis in metselwerk of beton * enkel toegangs- openingen * ganse batterij, bordessen mogen in één koker	* Rf = ½ uur of in hout + staalplaten * automatische sluiting * geen openstand
II	Boven of onder andere lokale gelegen	-	Rf = ½ uur of beton, metselwerk, onbrandbaar	Rf = ½ uur of beton, metselwerk, onbrandbaar	-	-	-	-	-
	Niet boven of onder andere lokale gelegen	-	Rf = ½ uur of beton, metselwerk, onbrandbaar	-	-	-	-	-	-

(1) V.G. = Voorschriften gebouw

Gebouwen waarvan de bouw werd aangevangen na 1 juni 1972 : voorschriften voor het gebouw

Lokaal van groep	Aantal verdiepingen	Voorschriften gebouw				
		Dragende elementen	Niet-dragende elementen	Valse zolderingen	Trappen	Dak
I	≥ 2	Rf = 2 uur	Rf = ½ uur	niet-brandbare materialen of dito bekleding aan weerszijden en onbrandbare ophanging	metselwerk, beton of andere niet-brandbare materialen	balken van het geraamte van het dak : Rf = ½ uur
	1	Rf = ½ uur				
	0	-				
II	≥ 2	Rf = 2 uur	-	-	metselwerk, beton of andere niet-brandbare materialen	-
	1	Rf = ½ uur				
	0	-				

Gebouwen waarvan de bouw werd aangevangen na 1 juni 1972 : voorschriften voor de lokalen

Lokaal van groep	Aantal verdiepingen	Minimumeisen lokaal zelf	Scheiding horizontaal en verticaal	Minimumeisen rest van het gebouw
I	≥ 2	* dragende elementen Rf = 2 uur * overige bouwdelen Rf = ½ uur * valse plafonds onbrandbaar	Rf = 2 uur met sas	* alle bouwdelen Rf = 0 uur
			Rf = 1 uur zonder sas	* dragende elementen Rf = 2 uur * overige bouwdelen Rf = ½ uur * valse plafonds onbrandbaar
	1	* dragende elem. Rf = ½ uur * valse plafonds onbrandbaar	Rf = 2 uur met sas	* alle bouwdelen Rf = 0 uur
			Rf = 1 uur zonder sas	* alle bouwdelen Rf = ½ uur * valse plafonds onbrandbaar
	0	* alle bouwdelen Rf = ½ uur * valse plafonds onbrandbaar	Rf = 2 uur met sas	* alle bouwdelen Rf = 0 uur
			Rf = 1 uur zonder sas	* alle bouwdelen Rf = ½ uur * valse plafonds onbrandbaar
II	≥ 2	* dragende elementen Rf = 2 uur * overige bouwdelen Rf = 0 uur	Rf = 1 uur	* alle bouwdelen Rf = 0 uur
			Rf = ½ uur	* dragende elementen Rf = 2 uur * overige bouwdelen Rf = 0 uur
	1	* dragende elementen Rf = ½ uur * overige bouwdelen Rf = 0 uur	Rf = 1 uur	* alle bouwdelen Rf = 0 uur
			Rf = ½ uur	* dragende elementen Rf = ½ uur * overige bouwdelen Rf = 0 uur
	0	-	Rf = ½ uur	* alle bouwdelen Rf = 0 uur